



ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁÓDZI
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
964 11 75

NIWELLA S.C W.A.PAŻGIER
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
97 – 400 Bełchatów ul. Kalinowa 35

Nasz znak: KW-DEU 322/18

Sieradz, 22-02-2018 r.

Dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy sieci wodociągowej $\varnothing 600$, $\varnothing 500$ i $\varnothing 250$ dla projektu rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu w odpowiedzi na Państwa pismo podaje następujące warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej kolidujących z przedmiotową inwestycją :

1. Rondo ul. Jana Pawła II-1-go Maja-3-go Maja

- Istniejący wodociąg $\varnothing 600$ żel - odcinek kolidujący z pasem drogowym wymienić na PEHD,
- Istniejący wodociąg $\varnothing 500$ żel - odcinek kolidujący z pasem drogowym wymienić na PEHD i przełożyć poza obręb budowanego ronda,
- Istniejący wodociąg $\varnothing 250$ żel - odcinek kolidujący z pasem drogowym wymienić na PEHD i przełożyć poza obręb budowanego ronda,
- istniejące w obrębie projektowanego ronda zasuwy sieciowe należy wymienić,
- zasuwy sieciowe na połączeniu wodociągów magistralnych $\varnothing 600$ i $\varnothing 500$ zamontować w komorach zasu. Komory zasu odwozić do kanalizacji deszczowej,
- na wodociągu $\varnothing 600$ zaprojektować dwa odwadniak $\varnothing 150$ z których odprowadzenie wody zaprojektować do kanalizacji deszczowej,
- odprowadzenie wody z istniejącej komory zasu $\varnothing 600$ zaprojektować do kanalizacji deszczowej,
- na wodociągu $\varnothing 250$ zaprojektować zasuwę,
- wymieniane wodociągi z rur PEHD łączyć metodą zgrzewania.

Projekt budowy zostanie zaopiniowany po przedstawieniu do uzgodnienia w MPWiK. Spółka z o.o. w Sieradzu projektu przebudowy sieci wod – kan.

Zalecane materiały do budowy sieci wodociągowej:

1. Rury wodociągowe PEHD.
2. Zasuwy typu: Hawle, Akwa, AVK itp.

Sporz. w 2 egz. : 1 Adresat
2 A/a

Grzegorz Bartolik Tel. 43 8286204 gbartolik@mpwksieradz.pl

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. Eksploatacji

Wiesław Paźgier KSIĘDZKOPIA
za zgodność z oryginałem

Wiesław Paźgier

ADRES:
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94

tel. (48 43) 828 62 00
(48 43) 828 62 62
fax (48 43) 828 62 22

Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieście
w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000210882
REGON: 73033528
NIP: 827 000 81 97

PKO BP S.A.:
85 1020 4564 0000
5302 0108 9184

BOŚ S.A.:
48 1540 1245 2056
4803 3293 0001

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
89.705.000.00 PLN