



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁÓDZI
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. +48 42 664 11 75

Nasz znak: WIK-O.6853.1.16.2018

Sieradz, dn. 28.02.2018r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 7/2018

Dotyczy: rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ulicy 3 Maja w Sieradzu.

Inwestor: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

I. Podłączenie do kanalizacji deszczowej należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową:

1. Wody opadowe z powierzchni rozbudowywanego skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ulicy 3 Maja w Sieradzu należy sprowadzić do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Ø1200 zlokalizowanej w ul. Jana Pawła II i ul. 1 Maja. Należy rozważyć ewentualną przebudowę kanalizacji w celu dokonania włączenia do istniejącej sieci. Sposób wykonania w/w prac należy uzgodnić z zarządcą drogi.
2. Przyłącze wykonać w sposób umożliwiający pobieranie ścieków do badania.

II. Termin ważności

1. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili ich wydania.

III. Wymagane jest:

1. Przedłożenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia w Urzędzie Miasta Sieradza.
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej przed zakryciem.
3. Zgłoszenie do Urzędu Miasta Sieradza w celu dokonania odbioru.
4. Odprowadzenie wód z opadów atmosferycznych powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1800).
5. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz z obowiązującymi przepisami bhp.

Sporz. w 3 egz.

Egz. Nr 1 – Inwestor

Egz. Nr 2 - Niwella s.c. W.A.Paźgier
ul. Kalinowa 35
97-400 Bełchatów

Egz. Nr 3 – a/a

Barbara Rogozińska, tel. 043 826 61 46
b.rogozinska@umsieradz.pl

[Signature]
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

KSEROKOPIA
za zgodność z oryginałem

Wiesław Paźgier



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu