



Łódź, 30.12.2020 r.

DZ.352.88. 2020.2

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.:

„Modernizacja elewacji budynków w Obwodzie Drogowym w Uniejowie”.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz pkt 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wyjaśnia:

Pytanie 1:

W specyfikacji istnieje zapis o wrotach uchylnych, a w części rysunkowej projektu są drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne.

Odpowiedź:

Budynek administracyjno - socjalny OD Uniejów:

- Wymiana wrót stalowych 2,45x 2,70 2 szt. na wrota garażowe uchylne (elewacja wschodnia)
- Wymiana wrót stalowych 3 szt. wymiana na wrota stalowe rozwierane (elewacja wschodnia)

Wiata 5- segmentowa:

- Wymiana wrót stalowych z drzwiami 1 szt. na wrota uchylne z drzwiami wejściowymi (elewacja południowa)
- Wymiana wrót stalowych 4 szt. na wrota uchylne(elewacja południowa)
- Montaż dodatkowych wrót stalowych rozwieranych po rozbiórce ściany szczytowej zachodniej (południowa część ściany)

W załączeniu rysunki elewacji i rzut parteru.

Powyższe stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

DYREKTOR

Mirosław Kukliński

Niniejsza informacja została zamieszczona w dniu 30.12.2020 r na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.